МОСОБЛГАЗ
МЫТИЩИ МЕЖРАЙГАЗ
ул. Белобородова, д. 6, г. Мытищи, Московская область, 141002
Тел. +7 (498) 687-47-04; тел./факс +7 (495) 583-47-06
e-mail: mytishchi@mosoblgaz.ru; http://www.mosoblgaz.ru
ОКПО 23754003; ОГРН 1175024034734; ИНН/КПП 5032292612/502943001

19.09.2019 № исх-12

В управляющую компанию
УК «Город»
Московская область,
Дмитровский район,
д.Рыбаки, ЖК «Зеленый город

ПРЕДПИСАНИЕ

Катуаровская районная эксплуатационная служба филиала АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» ставит Вас в известность, что на основании пункта II. «Организация безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013 года №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»:

п. 5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

п. 11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;

б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.

п. 12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

На основании вышеизложенного, необходимо в срок до 1 октября 2019 года предоставить в Катуаровскую районную эксплуатационную службу акты о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования, установленного в жилом фонде по адресу: Московская область, Дмитровский район, деревня Рыбаки, ЖК «Зеленый город».

В случае невыполнения требований данного предписания подача газа будет приостановлена.

Начальник Катуаровской РЭС А.Ю. Староверов

Н.М. Кузьмина
8-498-672-88-95